

Pytania i odpowiedzi z dnia 11.02.2010 r.

Dotyczy pytań do przetargu nieograniczonego na zadanie pn., „Budowę sieci wodociągowej w Gminie Raków w miejscowościach Szumsko Kolonia, Radostów, Rembów”

Pytanie 1

W związku z odpowiedziami z dn. 11.02.2010 r. prosimy o potwierdzenie, że przedmiary robót pn., „Zagospodarowanie terenu pompowni PC wraz ze zbiornikami wyrównawczymi ZB-2 w msc. Rembów – Zalesie – część zagospodarowania terenu i część technologiczna” oraz „zasilanie w energię elektryczną w kontenerowej przepompowni wody w msc. Zalesie” zostają anulowane.

Odpowiedź:

W dniu 11.02.2010 r. został zmieniony przedmiot zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej w Gminie Raków w miejscowościach Szumsko Kolonia, Radostów, Rembów”. polegający na wyłączeniu z etapu 2 zadania zbiorników i pompowni w msc. Zalesie. Nowe ogłoszenie i załączniki zostały ogłoszone na stronie Urzędu Gminy w Rakowie www.rakow.bip.jur.pl.

Pytanie 2

W kosztorysie budowlanym dot. wykonania zbiorników ZB-3 oraz PC w miejscowości Szumsko – Kolonia:

- w poz. 28 podano ilość kręgów komory dla jednego zbiornika 8 elem. A powinno być 16 elem. (ponieważ są dwa zbiorniki),
- nie ujęto taśm PCV szer. 22cm uszczelniających elementy ścienne zbiorników,
- nie ujęto wykonania kominków wentylacyjnych zbiorników z kręgów betonowych,
- jakich elementów zbiorników tyczy się poz. 27?

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Odpowiedź:

Załączony przedmiar robót należy traktować jako informacyjno – pomocniczy przy

sporządzaniu wynagrodzenia ryczałtowego. W cenie oferty należy ująć wszystkie niezbędne koszty i składniki do wykonania zamówienia wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru jak również w nich nie ujęte, bez których wykonanie i funkcjonowanie jest niemożliwe a bez nich wykonanie jest niewłaściwe, niezgodne ze sztuką budowlaną i normami.

Pytanie 3

Brak jest przedmiaru robót elektrycznych na zasilanie pompowni w miejscowości Szumsko - Kolonia. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź:

Przedmiary robót elektrycznych na zasilanie przepompowni w msc. Szumsko Kolonia znajdują się w załącznikach - folder Projekt budowlano – wykonawczy na budowę sieci wodociągowej w msc. Szumsko Kolonia – Radostów, gm. Raków w części elektrycznej (B5).