RZUT PARTERU
INSTALACJA GNIAZD 230V
SKALA 1:50



OZNACZENIA:

- TB — tablica bezpiecznikowa
- trasy układania przewodów
- trasy prowadzenia wlz
- x2 — gniazdo wtyczkowe jednofazowe podwójne
- x2k — gniazdo wtyczkowe dedykowane (komputerowe) jednofazowe podwójne
- x2RJ45 — gniazdo logiczne 2xRJ45
- x2 / x2k / x2RJ45 — zestaw gniazdowy w ramce wspólnej
- x2 — gniazdo wtyczkowe jednofazowe hermetyczne podwójne
- gniazdo wtyczkowe jednofazowe hermetyczne pojedyncze
- wypust elektryczny do zasilenia urządzeń

Uwagi:
1. Instalacje do gniazd wtyczkowych wykonać przewodem YDYżo3x2,5 mm2 p.t. z osprzętem p.t.
3. Układ sieci TN-C-S a odbiory TNS.
4. Instalację do wypustów oznaczonych numerami na rys. należy układać zgodnie z odpowiadającymi numerami obwodów oznaczonych na schematach instal. elektr.
5. Puszki łączeniowe urządzeń montowanych w pom. mokrych należy umieszczać poza pomieszczeniami łazienek (na korytarzach).

temat: PRZEBUDOWA OŚRODKA ZDROWIA W OCIESĘKACH OCIESĘKI gm. RAKÓW DZIAŁKI NR EWID. 119, 120	PRACOWNIA PROJEKTOWA GA2 GRZEGORZ GREGULSKI biuro: 25-415 Kielce ul. Górna 19a tel/fax (041) 3610324 e-mail: biuro@g2.kielce.pl		
stadium: PROJEKT BUDOWLANY			
branża: ELEKTRYCZNA			
projektował: mgr inż. Mieczysław Ślusarczyk	podpis:	nr upr: 221/KL/72	data: 06/2011
opracowała: mgr inż. Marek Alf	podpis:	nr upr:	data: 06/2011
sprawdził: inż. Zbigniew Zieliński	podpis:	nr upr: KL-387/93	data: 06/2011
rysunek: RZUT PARTERU INSTALACJA SIŁY	licencja: ZWCAD	skala: 1:50	nr rys.: E2