

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu „Przebudowa i Rozbudowa Budynku Wielofunkcyjnego w Ociesękach ”

1. Pytanie

Czy bramy mają to być bramy segmentowe, rolowane, czy otwierane do góry (B2 i B3)?

Odpowiedź: Bramy otwierane do góry segmentowe

2. Pytanie

Jaki kolor mają mieć bramy ?

Odpowiedź: Bramy muszą mieć kolor czerwony

3. Pytanie

Czy mają to być bramy ciepłe?

Odpowiedź: Tak

4. Pytanie

Czy mają posiadać napędy elektryczne (B2 i B3)?

Odpowiedź: Tak

5. Pytanie

Czy w przypadku bramy B2 na zestawieniu stolarki podają się wymiary samej bramy, czy wraz z naświetlem, jeśli samej bramy, to prosimy podać wymiary naświetla?

Odpowiedź: W zestawieniu stolarki podane są wymiary tylko dla bramy B2, natomiast wymiary naświetlenia wynoszą 240 cm * 75 cm