

Raków 25.07.2012

GMINA RAKÓW  
ul. Ogrodowa 1  
26-035 Raków

Znak: IPM-D.271.3.2012

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytanie w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 24.07.2012r do Zamawiającego wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Remont drogi w Głuchowie nr ewid. 491 od km 0+000 do km 1+044”**

Treść wspomnianego pytania jest następująca:

Prosimy o potwierdzenie ilości robót dotyczących wykonania warstwy ścieralnej i warstwy wiążącej – wzmacniającej.

Z wyliczeń wynika, że szerokość warstwy ścieralnej jest większa niż warstwy wiążącej – wzmacniającej, co jest niezgodne z załączonym projektem (przekrój normalny).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

W SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający dokładnie określił ilości robót dotyczących wykonania **warstwy ścieralnej w ilości 4.224,60 m<sup>2</sup>**

$$\text{- sposób wyliczenia } 1044 \text{ mb} \times 4,0 \text{ m} + 48,6 \text{ m}^2 = 4.224,60 \text{ m}^2$$

oraz

wykonania **warstwy wiążącej – wzmacniającej w ilości 4.329,00 m<sup>2</sup>**

$$\text{- sposób wyliczenia } 1044 \text{ mb} \times 4,1 \text{ m} + 48,6 \text{ m}^2 = 4.329,00 \text{ m}^2$$

Informujemy, że zgodnie z wymogami art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przesłano SIWZ.

Prosimy uprzejmie o potwierdzenie fax zwrotnym na nr 41 35-35-018, 41 35-35-030 otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zamawiający