

Wyjaśnienie do treści specyfikacji dla zadania „Rewitalizacja Rynku w Rakowie wraz z terenami przyległymi”

W związku z zadaniem pytaniem :

1. W przedmiarze „Budynek przenośnej obsługi, fontanna i studnia wraz z instalacjami i przyłączami wodno- kanalizacyjnymi” występuje pozycja 2.1.5 Urządzenia technologii Fontany. W opisie technicznym dotyczącym tego przedmiaru widnieje zapis: „Instalacje technologiczne w obrębie fontanny stanowią oddzielne opracowanie”, którego niestety nie ma w dokumentacji przetargowej.

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

Instalacja technologiczna fontanny stanowi pompa i system sterujący zmiennym przepływem strumienia wody z fontanny (podświetlane dysze). Wybór pompy i systemu sterującego należy do oferenta, lecz powinien być zgodny z opisem dot. Fontanny z p. 1.1.3 opisu technicznego do Projektu Wykonawczego branży architektonicznej.