



Raków 08-01-2012

**Pytanie 1:**

Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji o Specyfikacje Techniczne: D.01,02,04, D02.01.01, D.04.01.01, D.04.04.02, D.05.03.04, D.05.03.05, D.05.03.05a, D.05.03.05b, D.07.01.01, D.07.02.01, D-01.02.04, D-01.02.04, D-.02.00.00, D-02.01.01, D-04.01.01, D-04.04.02, D-05.02.00, D-05.02.02, D-05.03.01, D-05.03.23a, D-08.01.02a, D-08.02.03, D-08.02.03, D-08.05.03 dla wykonania robót drogowych zgodnie z §1 pkt 1 na podstawie których Wykonawca ma zrealizować zadanie.

**Odpowiedź:**

**Jako uzupełnienie przesyłamy SST dla branży drogowej.**

**Pytanie 2:**

Ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia wnosimy o uzupełnienie rysunków z przekrojami konstrukcyjnymi o grubości poszczególnych warstw oraz materiału z jakich należy wykonać konstrukcje.

**Odpowiedź:**

**Jako uzupełnienie przesyłamy rysunek projektu drogowego z przekrojami i zwymiarowanymi szczegółami warstw.**

**Pytanie 3:**

Ze względu na ryczałtowy charakter rozliczenia oraz w oparciu o § 4 ust.2 pkt. 10 Wzoru Umowy wnosimy o uzupełnienie dokumentacji o Projekt Wykonawczy dla Robót Drogowych w szczególności o opis techniczny, przekroje normalno - konstrukcyjne, przekroje poprzeczne dla w/w zadania zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów oraz z Ustawą Prawa Zamówień Publicznych art. 31 pkt. 1.

**Odpowiedź:**

**Załączony projekt jest projektem budowlano- wykonawczym, załączamy zwymiarowane przekroje i szczegóły.**

**Pytanie 4:**

Czy Zamawiający posiada program badań archeologicznych o którym mowa w § 1 pkt. 2 ? Jeżeli tak to prosimy o udostępnienie.

**Odpowiedź:**

**Nie posiada badań archeologicznych**

**Pytanie 5:**

Czy Zamawiający posiada zezwolenie na wycinkę drzew?

**Odpowiedź:**

**TAK**

**Pytanie 6:**

Wnosimy o odstąpienie od pobierania opłaty za zajęcie pasa drogowego gdyż termin wykonania zadania wynosi 24 m-ce, naliczając opłaty za 50% przebudowywanych powierzchni wartość opłat kilkakrotnie przewyższy wartość kontraktu. Jeżeli Zamawiający będzie naliczał opłaty za zajęcie pasa drogowego wnosimy o załączenie cennika z wysokością opłat za m<sup>2</sup> zajętej powierzchni?

**Odpowiedź:**

**W sprawie wysokości opłat za m<sup>2</sup> zajętej powierzchni należy zwrócić się do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach ul. Jagiellońska 72.**

**Pytanie 7:**

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować przy wykonywaniu usługi zagospodarowania terenu zieleni?

Czy do wykonania usługi należy zastosować obniżoną stawkę podatku VAT 8%?

**Odpowiedź: Do wykonania usługi należy zastosować stawkę zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

**Pytanie 8:**

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zapisie:

Rozdział V pkt. 5.1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane od dnia podpisania umowy do **30.01.2015r.**

Wzór umowy &12 odbioru robót pkt.10. Końcowy odbiór wykonanego przedmiaru umowy najpóźniej do **23.02.2015r.**

**Odpowiedź: Fizyczne zakończenie przedmiotu umowy musi nastąpić do 30.01.2015r. Czas pomiędzy datami jest celowy, aby wykonawca na dzień 23.02.2015r. przygotował i przekazał w dniu odbioru końcowego wszystkie dokumenty i przekazał w użytkowanie teren.**

**Pytanie 9:**

Prosimy o załączenie w materiałach przetargowych projektu stałej organizacji ruchu bądź wykazu znaków pionowych wraz z określeniem wielkości znaku oraz folii, z której powinny być wykonane.

**Odpowiedź:**

**Rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych. Załączamy projekt stałej organizacji ruchu.**

**Pytanie 10:**

Na podstawie zapisów POD-97 wnosimy o wyłączenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego z okresu gwarancji 5 lat, wg. POD-97 – gwarancja na oznakowanie cienkowarstwowe – 6 miesięcy.

**Odpowiedź:**

**Okres gwarancji został narzucony przez Zamawiającego i nie może być zmieniony.**

**Pytanie 11:**

Prosimy o załączenie SST: m. in. D.05.03.05a, D.05.03.04 D.05.02.02, D.05.03.05b, D-05.02.00 oraz pozostałe z branży drogowej.

**Odpowiedź:**

**Jako uzupełnienie przesyłamy SST dla branży drogowej.**

**Pytanie 12:**

Dotyczy przedmiaru robót, branża drogowa poz. 4.4 Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa. Prosimy o podanie grubości podsypki.

**Odpowiedź:**

**Przedmiar Drogi poz. 4.4. – Należy wykonać warstwę podsypkową grubości 5cm.**

**Pytanie 13:**

Zamawiający zgodnie z dokumentacją na kanalizacji wymaga łączenia rur od DN 160 do DN 315 SN12 SDR34 SLW60 za pomocą kształtek dwukierunkowych SN 12 SDR 34 SLW 60 , czy wymagane kształtki muszą być produkowane zgodnie z normą PN-EN 1401 i posiadać ograniczniki umożliwiające precyzyjny montaż bosych końcówek rur.

**Odpowiedź: Zgodnie z normą PN-EN 1401**

**Pytanie 14:**

Proszę o wskazanie SST dla branży drogowej, zgodnej z przedmiarem?

**Odpowiedź:**

**Jako uzupełnienie przesyłamy SST dla branży drogowej.**

**Pytanie 15:**

W pkt.2.16 przedmiaru architektura i konstrukcja mowa o balustradzie wokół fontanny, balustrada ma być cięta po łuku czy w trapez?

**Odpowiedź:**

**Cięta po łuku**

**Pytanie 16:**

Na rys. 031 PW występują ławy kamienne oraz kamienne murki, natomiast nie występują one w przedmiarze, proszę o aktualizację przedmiaru.

**Odpowiedź:**

**Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem tj. brak wymienionych elementów**

**Pytanie 17:**

Na rys. 027 PW występuje „zachowanie i odrestaurowanie kamiennego murku brak jest takiej pozycji w przedmiarze, proszę o aktualizację przedmiaru.

**Odpowiedź:**

**Należy przyjąć zgodnie z przedmiarem tj. brak elementu. Odrestaurowanie murku występuje na rysunku 027 jako ewentualnie do wykonania.**

**Pytanie 18:**

Na rys. 019 PW występuje obrzeże granitowe 10x20cm, brak jest takiej pozycji w przedmiarze, proszę o aktualizację przedmiaru.

**Odpowiedź:**

**Wymieniony element został ujęty w pozycjach dot. Rynku głównego.**

**Pytanie 19:**

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Szczegółowa Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót – branża drogowa.

**Odpowiedź:**

**Jako uzupełnienie przesyłamy SST dla branży drogowej.**

**Pytanie 22:**

Prosimy o podanie rodzaju zastosowanego kruszywa łamanego do wykonania podbudowy pod konstrukcję nawierzchni chodników, parkingów, placów i jezdni. (np. Niesort 0 - 31,5mm lub 0 – 63mm).

**Odpowiedź:**

**Wymiary kruszywa łamanego do wykonania pod wymienione konstrukcje znajdują się w załączonej szczegółowej specyfikacji technicznej dla branży drogowej.**

**Pytanie 23:**

Prosimy o podanie rodzaju zastosowanej podsypki cementowo-piaskowej do wykonania nawierzchni i spoinowania chodników, parkingów, placów i jezdni. (np. POP 1,5 MPa lub POP 5 MPa).

**Odpowiedź:**

**w załączonej szczegółowej specyfikacji dla branży drogowej**

**Pytanie 24:**

Prosimy o wyjaśnienie różnicy i rozbieżności opisanych poniżej pomiędzy projektem a przedmiarem robót branży „DROGI” i podanie właściwych wymiarów, grubości, rodzajów i lokalizacji zastosowanych materiałów do wykonania nawierzchni z zamieszczeniem właściwego projektu zagospodarowania terenu.

**Odpowiedź:**

**Należy wykonać zgodnie z aktualnym rysunkiem projektu wykonawczego branży architektonicznej. Szczegółowe wyjaśnienie poniżej.**

**Pytanie 25:**

Opis działu nr 2 stanowi o wykonaniu: „45233200-1 RYNEK – Chodniki i place – Nawierzchnia z płyt granitowych **jasnoszarych grub. 8cm**”, natomiast pozycje przedmiarowe nr 2.9 o wykonaniu: „, Nawierzchnie z płyt kamiennych jasnoszarych , **grub. 10 cm**... „, z kolei materiały projektowanej posadzki Rynku zostały określone w legendzie projektu Branży Architektura – Plan Nawierzchni rys nr 001 jako: „, **PŁYTY GRANITOWE JASNOSZARE gr. 10cm** szer. 20, 30, 40cm, długość wolna c. a. 40-60cm”.

**Odpowiedź:**

**Punkt nr 2 jest to tytuł elementu nie podlegający wycenie. W punkcie nr 2.9 przedmiaru należy wycenić płyty granitowe o grubości 8cm. Zmiana opisu pozycji „, Nawierzchnie z płyt kamiennych jasnoszarych grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową”.**

**Pytanie 26:**

Opis działu nr 3 i pozycja nr 3.7 stanowi o wykonaniu: „45233200-1 Rynek-Chodnik przy bud. - Nawierzchnia z płyt granitowych **jasnoszarych grub. 4 cm**” i „, Chodniki z płyt betonowych, płyty kamienne **grubości 4 cm**”, z kolei materiały projektowanej posadzki Rynku zostały określone w legendzie projektu Branży Architektura – Plan Nawierzchni rys. Nr 001 jako: „, **PŁYTY GRANITOWE JASNOSZARE gr. 10cm** szer. 20, 30, 40cm, długość wolna c. a. 40-60cm”.

**Odpowiedź:**

**Punkt nr 3 jest to tytuł elementu nie podlegający wycenie.**

**W punkcie nr 3.7 należy wycenić zgodnie z opisem –płyty kamienne gr. 4cm**

**Pytanie 27:**

Opis działu nr 4 stanowi o wykonaniu „,45233200-1 Rynek Jezdnie - Nawierzchnia z płyt granitowych **ciemnoszarych grub 8cm**”, natomiast pozycja przedmiaru nr 4.6 o wykonaniu: „, ...**z kostki kamiennej nieregularnej 10 cm** ... „, z kolei materiały projektowanej posadzki Rynku zostały określone w legendzie projektu Branży Architektura \_ Plan Nawierzchni rys nr 001 jako: „, **PŁYTY GRANITOWE CIEMNOSZARE gr. 10 cm** szer. 20, 30, 40 cm, długość wolna c. a. 40-60cm”. Pozycja przedmiaru nr 4.7 o wykonaniu „,

Nawierzchnie z płyt kamiennych, **grub.8 cm** 20x20cm lub 40x40cm...” z kolei materiały projektowanej posadzki Rynku zostały określone w legendzie projektu Branży Architektura- Plan Nawierzchni rys nr 001jako: „ciemniejsze pasy szer. 40Cm – PŁYTY GRANITOWE 20x20cm lub 40x40cm gr. 10cm, ciemnoszara”.

**Odpowiedź:**

**Punkt nr 4 jest tytułem elementu i nie podlega wycenie. W punkcie 4.8 należy przyjąć zgodnie z opisem kostkę kamienną łamaną 10x10cm , gr. 10cm.**

**Pytanie 28:**

Opis działu nr 6 stanowi o wykonaniu: „ 45233253-7 RYNEK – Ławy betonowe i **krawężniki granitowe**”, pozycja przedmiaru nr 6.3 o wykonaniu : „, Obramowanie nawierzchni krawężnikiem kamiennym 20x30 cm.... „natomiast materiały projektowanej posadzki rynku zostały określone w legendzie projektu Branży Architektura – Plan Nawierzchni rys nr 001 jako: „krawężniki – **KOSTKA GRANITOWA 20x20x30 cm** ciemnoszara, łamana (wystająca c.a. 1 cm ponad lico jezdni)”

**Odpowiedź:**

**pozycja przedmiaru nr 6.3 - Zmiana opisu :” Obramowanie nawierzchni krawężnikiem kamiennym – Kostka granitowa 20x20x30cm ciemnoszara , łamana na posypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową”.**

**Pytanie 29:**

Opis działu nr 15 i pozycje stanowią o wykonaniu: „45233222-1 ul. Kościelna +ul. Młyńska – Jezdnie – **nawierzchnia asfaltowa**”, natomiast materiały projektowanej posadzki Rynku określone w legendzie projektu Branży architektura – Plan Nawierzchni rys nr 001 jako: **„kostka rzędowa szara – układana prostopadłe do osi jezdni o wym. 12x18 cm. gr. 10 cm, górna powierzchnia gładka, cięta”** .

**Odpowiedź:**

**przedmiar dział nr 15 – wykonanie nawierzchni asfaltowej dotyczy tylko ul. Młyńskiej.**

**Pytanie 30:**

Opis działu nr 16 i pozycje stanowią o wykonaniu; „ 45233200-1 ul. KOŚCIELNA + ul. MŁŃSKA – Nawierzchnia z **płyt betonowych** np. Libet ANTICO Natulit – chodnik” , natomiast materiały projektowanej posadzki Rynku określone w legendzie projektu Branży Architektura – Plan nawierzchni rys nr 001 jako: „**PŁYTY GRANITOWE JASNOSZARE wym. 40x80 cm, gr. 6 cm**”.

**Odpowiedź:**

**W pozycjach działu nr 16 przyjęto w przedmiarze zgodnie z opisem dla chodników - płyty betonowe gr. 7cm np. Libet Antico Natulit lub równoważne.**

**Pytanie 31:**

Opis działu nr 17 i pozycje stanowią o wykonaniu: „45233252-0 Wjazdy na posesje z kostki betonowej np. LIBET MASSIMO”, natomiast materiały projektowanej posadzki Rynku określone w legendzie projektu Branży Architektura – Plan Nawierzchni rys nr 001 jako: „**PŁYTY GRANITOWE JASNOSZARE wym. 40x80 cm, gr. 6 cm**”.

**Odpowiedź:**

**W pozycjach działu nr 17 przyjęto w przedmiarze zgodnie z opisem dla wjazdów - kostkę betonową gr. 8cm np. Libet Antico Natulit Massimo lub równoważna.**

**Pytanie 32:**

Opis działu nr 18 stanowi o wykonaniu: „ul. KOŚCIELNA + ul. MŁYŃSKA – Nawierzchnia z płyt granitowych jasnoszarych grub. 10 cm – plac przy Kościele Św. Trójcy”, natomiast pozycja przedmiaru nr 18.9 o wykonaniu: „Nawierzchnie z płyt kamiennych jasnoszarych, **grub. 8 cm**....”

**Odpowiedź:**

**Punkt nr 18 jest tytułem elementu i nie podlega wycenie. W punkcie 18.9 jest podana prawidłowa grubość płyt granitowych 8cm.**

**Pytanie 33:**

Opis działu nr 19 stanowi o wykonaniu: „PARKING- Wymiana nawierzchni - Kostka rzędowa granitowa szara o wym. 12x18, gr. 10 cm”, a pozycja przedmiaru nr 19.9 o wykonaniu: „.... **z kostki kamiennej nieregularnej 10 cm**...” „natomiast to materiały projektowanej posadzki Rynku określone w legendzie projektu Branży Architektura – Plan Nawierzchni rys nr 001 jako: „**kostka rzędowa szara – układana prostopadłe do osi jezdni o wym, 12x18 cm gr. 10 cm, górna powierzchnia gładka, cięta**”.

**Odpowiedź:**

**Punkt nr 19 jest tytułem elementu i nie podlega wycenie. W punkcie 19.9 należy wycenić kostkę kamienną granitową rzędową gr. 10cm. Zmiana opisu pozycji „ Place i zatoki postojowe z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, z kostki kamiennej rzędowej 10cm na podsypce cementowo-piaskowej”**

**Pytanie 34:**

Opis działu nr 23 i pozycje stanowią o wykonaniu: „45233200-1 NOWY RYNEK i ul. SIENIĘŃSKIEGO – Nawierzchnia z płyt betonowych np. Libet ANTICO Natulit- chodnik”, natomiast materiały projektowanej posadzki Rynku określone w legendzie projektu Branży Architektura – Plan Nawierzchni rys nr 001 jako: **PŁYTY GRANITOWE JASNOSZARE wym. 40x80 cm, gr. 6 cm**”.

**Odpowiedź:**

**W pozycjach działu nr 23 przyjęto w przedmiarze zgodnie z opisem dla chodników - płyty betonowe gr. 7cm np. Libet Antico Natulit lub równoważne.**

**Pytanie 35:**

Opis działu nr 24 i pozycje stanowią o wykonaniu: „45233252 – 0 NOWY RYNEK i ul. SIENIENSKIEGO – Wjazdy na posesje z kostki betonowej np. LIBET MASSIMO”, natomiast materiały projektowanej posadzki Rynku określone w legendzie projektu Branży Architektura – Plan Nawierzchni rys nr 001 jako: **„kostka rzędowa szara – układana prostopadle do osi jezdni o wym. 12x18 cm, grubość 10 cm górna powierzchnia gładka, cieta”**.

**Odpowiedź:**

**W pozycjach działu nr 24 przyjęto w przedmiarze zgodnie z opisem dla wjazdów - kostkę betonową gr. 8cm np. Libet Antico Natulit Massimo lub równoważna.**

**Pytanie 36:**

Opis działu nr 25 i pozycje stanowią o wykonaniu: „45233200-1 NOWY RYNEK i ul. SIENIENSKIEGO – Nawierzchnia z tzw. „kocich łbów” - „przełożenie”, natomiast materiały projektowanej posadzki Rynku określone w legendzie projektu Branży Architektura – Plan Nawierzchni rys nr 001 brak lokalizacji przełożenia „kocich łbów”.

**Odpowiedź:**

**Dział nr 25 – Nawierzchnia z „kocich łbów” przełożenie**

**Pytanie 37:**

Opis działu nr 26 -Nawierzchnia z płyt granitowych grub. 4 cm – studnia i otoczenie”, natomiast materiały projektowanej posadzki Rynku określone w legendzie projektu Branży Architektura – Plan Nawierzchni rys nr 001 jako: **„PŁYTY GRANITOWE JASNOSZARE gr. 10 cm** szer. 20, 30, 40 cm, długość wolna c.a. 40-60 cm”.

**Odpowiedź:**

**– Nawierzchnia z płyt granitowych gr. 4cm Nowy Rynek otoczenie studni.**

**Pytanie 38:**

Prosimy o podanie kategorii dróg zlokalizowanych na terenie planowanej inwestycji i czy zamawiający przewiduje naliczanie opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót w granicach inwestycji.

**Odpowiedź:**

**Na terenie planowanej inwestycji znajdują się drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne. Opłaty wg kategorii drogi.**



