RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI
skala 1:100



LEGENDA:

1 - Obrotowa nasada kominowa HYBRYDOWA - standard Ø150 - urządzenie dynamiczne wykorzystujące siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego (do wspomagania wentylacji grawitacyjnej) wyposażony w elektroniczny silnik.
Napięcie - 24VDC; max pobór prądu - 0,3A; średnia moc pobierania - 3W;.

2 - Obrotowa nasada kominowa HYBRYDOWY - standard Ø200 - urządzenie dynamiczne wykorzystujące siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego (do wspomagania wentylacji grawitacyjnej) wyposażony w elektronicznie komutowany silnik bezszczotkowy o małej mocy do jego skutecznej stabilizacji.
Napięcie - 24VDC; max pobór prądu - 0,3A; średnia moc pobierania - 3W;.

temat:
PRZEBUDOWA i ROZBUDOWA
BUDYNKU ŚWIETLICY
WRAZ Z ZAPLECZEM
REKREACYJNO-SPORTOWYM
RAKÓW gm. RAKÓW
DZ. NR EWID. 2474/3, część 2474/4

MN-PROJEKT
Marcin Nosek
25-414 Kielce ul. Warszawska 218E/6
biuro: 25-415 Kielce ul. Górna 19a/7
tel. +48 505 101 885, e-mail: mn-projekt@wp.pl

stadium: PROJEKT BUDOWLANY			
branża: SANITARNA	skala: 1:100		data: 11/2013
projektował: mgr inż. Andrzej Simla	nr upr: 218/KI/74		podpis:
opracował: mgr inż. Michał Porzucek	nr upr:		podpis:
sprawdził: mgr inż. Kazimierz Bogdan	nr upr: 63/32/76		
rysunek: RZUT DACHU - INSTALACJA WENTYLACJI	licencja: ZWCAD	rewizja: ---	nr rys.: **IS9**