

URZĄD GMINY W RAKOWIE  
26-035 Raków  
ul. Ogrodowa Nr 1  
tel./fax 353 50 18  
REGON 000540191, NIP 657-17-40-696

Znak: RUK - W 25.2016

Raków 05.12.2016

**Gmina Raków**  
**Ul. Ogrodowa 1**  
**26-035 Raków**

Gmina Raków podaje warunki techniczne na dostawę wody dla nowo projektowanego wodociągu w miejscowości Nowa Huta.

1. Włączenie dla budowy sieci w miejscowości Nowa Huta należy dokonać w istniejącą sieć wodociągową wykonaną z rur PCV 110 na działce nr ewid. 369, gdzie zamontować zasuwę sieciową.
2. Sieć wodociągową oraz przyłącza należy wykonać z rur PE oraz należy zamontować hydranty przeciwpożarowe.
3. Armatura wodociągowa, rury oraz pozostałe kształtki winny posiadać atesty PZH i dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
4. Projekt budowlany oraz istniejące uzbrojenia należy uzgodnić w ZUDP Kielce. Na przejściu sieci i przyłączy przez obce działki uzyskać zgody ich właścicieli.
5. Każde przyłącze wodociągowe powinno być wyposażenie w zestaw wodomierzowy, który należy umieścić w pomieszczeniu łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą i zamarzaniem lub studziencie wodomierzowej. Przyłącza zaprojektować z rur PE 40. Wodomierz musi posiadać zabezpieczenia antymagnetyczne.
6. Przed wodomierzem należy zamontować filtr siatkowy skośny o odpowiednim przekroju, a za wodomierzem, zawór antyskażeniowy o odpowiednim przekroju. Po zamontowaniu wodomierza każdy ma zostać oplombowany plombą zatrzaskową.
7. Każde przyłącze wodociągowe powinno być wyposażone w opaskę (nawiertkę) oraz zasuwę odcinającą 50 zamontowaną w odległości 1,0 m od opaski. Na przyłączach wodociągowych dla których włączenie do sieci znajduje się po drugiej stronie drogi należy dodatkowo zamontować zasuwę odcinającą 50 zlokalizowaną na terenie działki do której projektuje się przyłącze. Zasuwa ta winna być zamontowana w odległości do 1,5 m od granicy. Każde przejścia pod drogami należy zaprojektować w rurze ochronnej.
8. Wszystkie obudowy do zasuw powinny być teleskopowe.
9. Termin włączenia do istniejącej sieci wodociągowej uzgodnić na 3 dni przed z Gminą w Rakowie.
10. Przed przystąpieniem do robót związanych z zajęciem pasa drogowego należy uzyskać zezwolenie od właściwego zarządcy drogi.
11. Warunki techniczne są ważne w okresie 2 lat od daty ich wydania.

KIEROWNIK REFERATU  
USŁUG KOMUNALNYCH  
mgr *Grzegorz* Oszczypta