

do zestawu wodomierza
lub studni wodomierzowej

Złączka przyłączeniowa ISO POM
1 1/2" Ø40 Hawle nr kat. 6221F

Zasuwa kombinacyjna ISO
żywica POM Hawle nr kat. 2681

Obudowa zasuwy telesk. 1,3–1,8 Hawle

Skrzynka uliczna żeliwna "duża" Hawle

PE100 1RC Ø40x3,7

Opaska do nawiercania Haku żeliwna
Ø160, Ø110, Ø90, Ø63 odejście 2"
Hawle nr kat. 5250

rurociąg PE Ø63,Ø90,Ø110,Ø160

Projektował: mgr inż. Marcin Olsiński Nr upr.: SLK/5874/PWBS/15	Podpis: 	Zamawiający: Gmina Raków Ul. Ogrodowa 1, 26–035 Raków	
Opracował: mgr inż. Piotr Suchecki Nr upr.: 88/90, 562/90	Podpis: 	Zadanie: Budowa wodociągu Bardo	
Opracował: dr inż. Antoni Olsiński	Podpis: 	Tytuł rysunku: Schemat włączenia przyłączy	
Sprawdził: mgr inż. Ewa Suchecka SLK/0202/PW0S/03	Podpis: 	Data: 11.2016	Branża: sanitarna
SILTECH Marcin Olsinski <small>ul.Konopnickiej 76A, 43–190 Mikołów siltech@onet.pl Tel.508576252 Niniejsza dokumentacja stanowi własność SILTECH Marcin Olsinski i może być wykorzystana zgodnie z zamierzeniem. Udzielanie odcisków i kopii wymaga zgody właściciela</small>		Stadium: PW	Skala: –
		Nr rys: 55	