

Znak: RUK - W 26.2015

Raków 01.09.2015

Gmina Raków
Ul. Ogrodowa 1
26-035 Raków

Gmina Raków podaje warunki techniczne na dostawę wody dla nowo projektowanego wodociągu dla miejscowości Bardo:

1. Włączenie dla budowy sieci w miejscowości Bardo należy dokonać w istniejącą sieć wodociagową wykonaną z rur PE 160 na działce nr ewid. 202 w miejscowości Zalesie obok hydrantu.
2. Na włączeniu w miejscowości Zalesie należy zamontować studzienkę wodomierzową, zasuwę sieciową, wodomierz sprzężony umożliwiający opomiarowanie całej sieci.
3. Połączenie sieci z Rembowa do Woli Wąkopnej dokonać z rur PE 160 Włączenie w miejscowości Rembów na działce nr ewid. 823, a zakończenie na działce nr ewid. 286 w miejscowości Wola Wąkopna. Na działce nr ewid. 855 w miejscowości Rembów należy zamontować studzienkę wodomierzową, zasuwę sieciową, wodomierz sprzężony umożliwiający opomiarowanie całej sieci.
4. Sieć wodociagową należy wykonać z rur PE.
5. Armatura wodociagowa, rury oraz pozostałe kształtki winny posiadać atesty PZH i dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
6. Projekt budowlany oraz inwentaryzację geodezyjną istniejącego uzbrojenia należy uzgodnić w ZUDP Kielce.
7. Każde przyłącze wodociagowe winno być wyposażenie w zestaw wodomierzowy należy umieścić w pomieszczeniu łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą i zamarzaniem lub studziencie wodomierzowej. Przyłącza zaprojektować z rur PE 40.
8. Przed wodomierzem należy zamontować filtr siatkowy skośny o odpowiednim przekroju, a za wodomierzem, zawór antyskażeniowy o odpowiednim przekroju. Po zamontowaniu wodomierza każdy ma zostać opłombowany plombą zatrzaskową.