

Zalesie, w zakresie obejmującym inwestycje pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Budowa wodociągu Bardo”, z dnia 14.10.2015 r., znak: IPM.6727.256.2015.

Operat wodnoprawny opracowano w związku z planowaną budową wodociągu Bardo, co wiąże się z koniecznością wykonania siedmiu przejść pod ciekami wodnymi. Przejścia te zostaną wykonane metodą bezwykopową - przewiertem sterowanym lub przeciskiem, na głębokości nie mniejszej niż 1,0 m poniżej rzędnej dna cieków, licząc od wierzchu rury ochronnej, a w przypadku braku rury ochronnej - od wierzchu rury wodociągowej.

Projektowany wodociąg znajduje się w całości na terenie Cisowsko – Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Ich wykonanie nie naruszy zakazów przewidzianych dla tego obszaru oraz nie wpłynie negatywnie na jego środowisko przyrodnicze.

Przedsięwzięcie, z uwagi na sposób wykonania przejść, nie naruszy ustaleń „Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” opublikowanego w Monitorze Polskim z 2011 r. Nr 49, poz. 549. Poszczególne przejścia zlokalizowane są na terenie następujących Jednolitych Części Wód Powierzchniowych:

a)

- nazwa JCWP: Dopływ z Rembowa,
- europejski kod JCWP: PLRW20006217818,
- typ JCWP: Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych,
- kod SCWP GW0310,
- status: naturalna część wód,
- Cel środowiskowy: dobry stan wód,
- ocena stanu: zły,
- ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona,

b)

- nazwa JCWP: Czyżowska rzeka,
- europejski kod JCWP: PLRW20006217816,
- typ JCWP: Potok wyżynny węglanowy z substratem drobnoziarnistym na lessach i lessopodobnych,
- kod SCWP GW0310,
- status: naturalna część wód,
- cel środowiskowy: dobry stan wód,
- ocena stanu: zły,
- ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych: niezagrożona,

Po przeanalizowaniu wniosku stwierdzono braki i wezwano wnioskodawcę do ich uzupełnienia. Po ponownym przeanalizowaniu całości akt sprawy i uznaniu ich za kompletne, pismem znak: RO-II.6341.103.2016.PG z dnia 12 lipca br., zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiocie sprawy. Zainteresowane strony zostały poinformowane, iż mogą zapoznać się ze zgromadzonymi w sprawie aktami i wniesić, w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia, uwagi i wnioski do proponowanych rozwiązań projektowych. Ponadto zawiadomienie o wszczętym postępowaniu zostało podane do publicznej wiadomości, poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Starostwie. Zwrócono się również z prośbą do Urzędu Gminy Raków o jego wywieszenie w siedzibie urzędu i msc. Bardo lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty. W przewidzianym terminie żadna ze stron postępowania nie wniosła zastrzeżeń, co do proponowanych zmian.