

Raków 12.07.2016

Znak: IPM-D.721.14-D.2016

DECYZJA Nr 14/2016

Na podstawie art. 39 ust. 1a, 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 260 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm), na wniosek **SILTECH Marcin Olsński ul. Marii Konopnickiej 76A, 43-190 Mikołów** działającego z upoważnienia Gminy Raków w sprawie realizacji projektu pn: „Budowa wodociągu Bardo”,

Wójt Gminy Raków

1. Zezwala na lokalizację na czas nieokreślony sieci wodociągowej w pasie dróg zarządzanych przez Wójta Gminy Raków działki o nr ewid: **dz. nr. ewid. 287 i 271 w obrębie Wola Wąkopna**, działki o nr. ewid: **dz. nr. ewid. 884, 887, 800, 784, 854 w obrębie Rembów**, działki o nr ewid: **dz nr. ewid. 378 w obrębie Zalesie**, działki o nr. ewid: **dz. nr. ewid. 966, 929, 930, 931, 937, 922, 924, 925, 914, 911/3, 920/2, 911/1, 903, 917, 952, 918, 913, 909, 912, 897, 916, 910, 903, 901, 900, 903, 904, 905, 898, 899, 902, 908, 907, 928, 408 w obrębie Bardo** w celu zaprojektowania i wykonania sieci wodociągowej.
2. Sieć wodociągową dopuszcza się zaprojektować i wykonać na głębokości min. 1,7 m poniżej niwelety jezdni i min. 1,3 m poniżej niwelety dna rowu przydrożnego. Sieć wodociągową w poprzek jezdni w granicach pasa drogowego należy wykonać w rurze ochronnej.
3. W przypadku braku możliwości zaprojektowania i wykonania sieci wodociągowej na działkach w sąsiedztwie pasa drogowego, zgodnie z §140 ust. 8 wymienionego w pkt. 4 niniejszej decyzji rozporządzenia, dopuszcza się jej zaprojektowanie i wykonanie metodą przewiertu sterowanego lub metodą przecisku sterowanego w koronie drogi wzdłuż pasa drogi (*w przekroju podłużnym*) w bezpośrednim sąsiedztwie jezdni nie przekraczając linii pionowej konstrukcji istniejącej jezdni.
4. Zgodnie z warunkami § 140 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 ze zm.). umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury niezwiązanej z drogą nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczynić się do czasowego i trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszania wartości użytkowej drogi, oraz §140 ust. 4 ww. rozporządzenia – podziemna budowla liniowa przebiegająca poprzecznie pod drogą nie może również zmniejszać jej stateczność i