

Raków 15.12.2017

**Gmina Raków  
ul. Ogrodowa 1  
26-035 Raków**

Gmina Raków podaje warunki techniczne na dostawę wody dla zadania „Rozbudowa Szkoły Podstawowej i budowa Sali Gimnastycznej w Ocieskach wraz z doposażeniem” do działki nr ewid 252, 253 w miejscowości Ocieski.

1. Gmina Raków wyraża zgodę na przebudowę istniejącego przyłącza do Szkoły Podstawowej w Ocieskach i do działki nr ewid. 251 w miejscowości Ocieski. Włączenie należy dokonać do istniejącej sieci wodociągowej wykonanej z rur PCV 90 na działce nr ewid. 253.
2. Ciśnienie w sieci wodociągowej na działce nr ewid. 253 w miejscowości Ocieski wynosi  $0,22 \text{ MPa} \div 0,23 \text{ MPa}$ .
3. Gmina Raków zapewnia dostawę wody do Budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Ocieski do celów socjalnych i przeciwpożarowych.
4. Przebudowane przyłącze należy zaprojektować z rur PE.
5. Armatura wodociągowa, rury oraz pozostałe kształtki winny posiadać atesty PZH i dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
6. Każde przyłącze wodociągowe powinno być wyposażone w zestaw wodomierzowy, który należy umieścić w pomieszczeniu łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą i zamarzaniem lub studziencie wodomierzowej. Przyłącza zaprojektować z rur PE. Wodomierz musi posiadać zabezpieczenia antymagnetyczne.
7. Przed wodomierzem należy zamontować filtr siatkowy skośny o odpowiednim przekroju, a za wodomierzem, zawór antyskażeniowy o odpowiednim przekroju. Po zamontowaniu wodomierza każdy ma zostać opломbowany plombą zatrzaskową.
8. Każde przyłącze wodociągowe powinno być wyposażone w opaskę (nawiertkę) oraz zasuwę odcinającą zamontowaną w odległości 1,0 m od opaski.
9. Wszystkie obudowy do zasuw powinny być teleskopowe.
10. Termin włączenia do istniejącej sieci wodociągowej uzgodnić na 3 dni przed z Gminą w Rakowie.
11. Warunki techniczne są ważne w okresie 2 lat od daty ich wydania.

KIEROWNIK REFERATU  
USŁUG KOMUNALNYCH

*mgr inż. Jan Oszczypała*

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM