

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Informacje ogólne

- 1) Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Ociesękach gm. Raków na dz. nr ewid. 252, 253 obręb 0013
- 2) Urząd Gminy w Rakowie, 26-035 Raków, ul. Ogrodowa 1
- 3) mgr inż. arch. Izabela Kułagowska upr. nr SW-17/2005

Część opisowa

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- roboty ziemne
- roboty fundamentowe
- wykonanie ścian parteru
- strop nad parterem
- wykonanie ścian poddasza
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem
- wykonanie elewacji

2) Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych:

Objęty opracowaniem teren położony jest w Ociesękach na działkach nr ewid. 252, 253. Od północy sąsiaduje z drogą wojewódzką o nr ewid. 249/1 oznaczoną symbolem 15.1 KDG. Od strony wschodniej działka graniczy z drogą lokalną oznaczoną symbolem 15.2.KDL/G do której posiada bezpośredni dostęp poprzez istniejący zjazd. Od strony południowej działki graniczą z ciągiem pieszo-jezdnym oznaczonym symbolem 15.4 KDX2. Pozostała granica przylega do prywatnej działki z parterową zabudową mieszkalną i gospodarczą. Działka ma kształt zbliżony do prostokąta. Powierzchnia działki ze spadkami w różnych kierunkach.

Północna część działki zabudowana jest budynkiem szkoły podstawowej przeznaczonym do rozbudowy i przebudowy. Na objętym opracowaniem terenie znajdują się dwa parterowe budynki gospodarcze przeznaczone do rozbiórki. Teren działki porasta trawa oraz drzewa liściaste i iglaste. Ogrodzona jest tylko działka 253.

3) Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy:

3.1 Prowadzenie prac na wysokości powyżej 5m a w szczególności:

- wykonywanie więźby dachowej, ołączenia dachu, krycia dachówką lub blachą, wykonywania obróbek blacharskich: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań bądź dachu.

- wznoszenie ścian: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań
- wykonywanie stropów: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań
- wykonywanie elewacji: niebezpieczeństwo upadku z rusztowań

3.2 Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości powyżej 1,5m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości ponad 3,0m:

- wykonywanie fundamentów: niebezpieczeństwo przysypania ziemią
- wykonywanie ścian piwnic (dla budynków z podpiwniczeniem): niebezpieczeństwo przysypania ziemią

3.3 Wykonywanie prac z udziałem dźwigu: niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego i uszkodzeniami dźwigu.

4) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

4.1. Przy wykonywaniu ścian: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 12 – Roboty murarskie i tynkarskie,

4.2. Przy wykonywaniu stropów: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. Nr 47 poz.401, rozdział 9 – Roboty na wysokościach, rozdział 14 – Roboty zbrojarskie i betoniarskie.

4.3. Przy wykonywaniu konstrukcji i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdział 9 – Roboty na wysokościach, 13 – Roboty ciesielskie, rozdział 17 – Roboty dekarские i izolacyjne

4.4. Przy wykonywaniu prac z użyciem dźwigu: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w rozporządzeniu j.w.; Dz.U. Nr 47 poz. 401 rozdział 7 – Maszyny i inne urządzenia techniczne

5) Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

5.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

- najbliższego punktu lekarskiego

- straży pożarnej
- posterunku Policji

5.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników

5.3. Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

5.4. Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

5.5. Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w

5.6. Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min. 1,5m, oznakować na planie j/w

5.7. Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1,1m oraz deskowania ażurowe pomiędzy poręczą a deską krawężnikową

5.8. Rozmieścić tablice ostrzegawcze

5.9. Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło

5.10. Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dźwigu

5.11. Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu

5.12. Wykonać skarpy zabezpieczające wykop przed wodami opadowymi

5.13. Zejścia do wykopu wykonać co 20m

5.14. Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j/w

mgr inż. arch. Izabela Kułagowska

upr. nr SW-17/2005