



**OBJAŚNIENIA:**

- 3N/3W** – centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna z krzyżowym wymiennikiem ciepła, V=672m<sup>3</sup>/h, dla pomieszczeń szatni i umywalni (szczegóły wg opisu technicznego);
- 4N/4W** – centrala wentylacyjna nawiewno – wywiewna z obrotowym wymiennikiem ciepła, V=2250m<sup>3</sup>/h, dla sali gimnastycznej (szczegóły wg opisu technicznego);
- 1Ks / 110PVC** – piony kanalizacji sanitarnej;
- 1Ks / 110PVC** – piony kanalizacji technologicznej;

<b>KARIGO</b>		KARIGO Zbigniew Siewierski 25-415 Kielce, ul. Górna 20	
branża	<b>PROJEKT WYKONAWCZY SANITARNA</b>	skala	<b>1:100</b>
rysunek	RZUT STRYCHU - INSTALACJA WENTYLACJI	data	<b>03.2018</b>
obiekt	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OCIESEKACH	nr rysunku	<b>S-36</b>
lokalizacja	OCIESEKI gm. RAKÓW dz. nr ewid. 252, 253 obręb 0013		
inwestor	URZĄD GMINY RAKÓW ul. OGRODOWA 1, 26-035 RAKÓW		
projektował	mgr inż. Piotr JAWORSKI upr. bud. 347/KL/74		
sprawdził	mgr inż. Grażyna WOJSA upr. bud. 220/85		