

1. Czy planowane zadanie zlokalizowane jest, w części lub w całości, w obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? –

*Część graficzna Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (dla całego obszaru gminy) znajduje się na stronie internetowej Gminy Raków.*

*Część tekstowa znajduje się na BIP-ie Urzędu Gminy w zakładce „Zagospodarowanie Przestrzenne” (UCHWAŁA NR XI/66/2015 RADY GMINY RAKÓW z dnia 17 lipca 2015 r.)*

2. Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku realizacji zadania poprzez uzyskanie decyzji ZRID, należy doprowadzić wszystkie elementy zagospodarowania pasa drogowego, objęte wnioskiem, do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016.124-j.t.), w tym: geometrię jezdni, szerokość poboczy, szerokość drogi w liniach rozgraniczających?

*Tak. Inwestycja powinna być wykonana zgodnie z warunkami technicznymi*

3. Jaka, w ocenie Zamawiającego, będzie szacunkowa ilość działek do podziału? Jest to czynnik o znaczącym wpływie na cenę opracowania dokumentacji, podanie tej informacji może przysłużyć się wyrównaniu szans ewentualnych oferentów.

*Zamawiający nie dysponuje liczbą podziałów działek jakie należy przewidzieć do wyceny. Leży to w gestii Wykonawcy.*

*Ilość działek do podziału uzależniona będzie od zakresu rozwiązań projektowych*

4. Czy działki istniejącego pasa drogowego posiadają uregulowany stan prawny? Informacja tam może się okazać kluczowa w odniesieniu do planowanego zamierzenia a jej udostępnienie przysłuży się wyrównaniu szans oferentów.

*Zgodnie z ogólnodostępnymi danymi – ewidencja budynku i gruntów prowadzona przez Starostwo Powiatowe w Kielcach*

5. Czy planowane zadanie znajduje się, w całości lub części, na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody?

*Oferent powinien określić zgodnie z ogólnie dostępnymi danymi*

6. Czy planowane zadanie znajduje się, w całości lub części, na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią?

*Oferent powinien określić zgodnie z ogólnie dostępnymi danymi*

7. Czy w obszarze planowanej inwestycji znajdują się linie energetyczne wysokiego napięcia?

*Oferent powinien określić zgodnie z ogólnie dostępnymi danymi. W przypadku wystąpienia, Wykonawca zobowiązany jest uzyskać warunki techniczne od gestorów sieci w przypadku przebudowy kolizji.*

8. Czy w obszarze planowanej inwestycji znajdują się sieci gazociągu wysokiego ciśnienia?

*Na terenie Gminy brak jest gazociągu.*

9. Czy planowane zadanie znajduje się, w całości lub części, na terenach objętych ochroną konserwatorską?

Oferent powinien określić zgodnie z ogólnie dostępnymi danymi.

10. Czy na obszarze, na którym realizowanie będzie przedsięwzięcie, zlokalizowane są obiekty wpisane do rejestru zabytków?

Oferent powinien określić zgodnie z ogólnie dostępnymi danymi.

11. Czy w obszarze, na którym realizowanie będzie przedsięwzięcie, występują:

1. tereny górnicze,
2. tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych?

Oferent powinien określić zgodnie z ogólnie dostępnymi danymi.

12. Czy Zarządca drogi zamieścił na swojej stronie internetowej informację o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego, jednocześnie zawiadamiając o tym Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (art. 39 ust. 6a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 j.t.)?

Tak. Zarządca drogi zamieści na stronie informację o kanale technologicznym

13. Czy zgłoszono zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego, o którym mowa wyżej?

Nie wpłynęło żadne zgłoszenie zainteresowania budową kanału.

14. Zgodnie z §109 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124-j.t.), droga powinna być oświetlona w obrębie przejścia dla pieszych i dojścia do przystanków komunikacji zbiorowej na terenie zabudowy. Czy Zamawiający potwierdza, że w projekcie przebudowy oświetlenia, należy uwzględnić dodatkowe oświetlenie, wynikające z ww przepisu?

Inwestycja powinna być oświetlona zgodnie z przepisami.

15. Czy Zamawiający oczekuje ujęcia w projekcie stałej organizacji ruchu elementów uspokojenia ruchu, o których mowa w §15 ust. 4 ww Rozporządzenia?

Zastosowanie elementów uspokojenia ruchu wynikać będzie z rozwiązań projektowych.