



ŚWIĘTOKRZYSKI
WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR
ZABYTKÓW
W KIELCACH

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W KIELCACH

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel./fax: (+48) 41 342 10 01, (+48) 41 344 56 34,
e-mail: sekretariat@wuoz.kielce.pl
www.wuoz.kielce.pl

ZRRiD.IR.5183.2.2019

Urząd Gminy Raków

WPLYNEŁO

2019-06-03

Dnia
Nr
Skierowano
Zat.
p. Łomceńca

Kielce, dn. 30.05.2019 r.

Gmina Raków

ul. Ogrodowa 1

26-035 Raków

W związku z pismem z dnia 27.05.2019 r. (wpłynęło w dn. 29.05.2019 r.), wnoszącym o zaopiniowanie programu prac renowacyjnych przy XX-wiecznej, najpewniej betonowej figurze Chrystusa, posadowionej na kamiennej kolumnie z 1691 r., stojącej przy ulicy Bardzkiej w Rakowie, Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje jak niżej.

Przedłożony program prac renowacyjnych obejmuje pełen zakres konserwacji technicznej i estetycznej zabytku. Proponowane działania są prawidłowe i adekwatne do stanu jego zachowania. Zmierzają do usunięcia wtórnych, wadliwych napraw zaprawami na bazie cementu oraz nieoryginalnych warstw malarskich, a także do oczyszczenia substancji z zabrudzeń. Dalsze czynności ukierunkowane są na odsolenie dolnych partii obiektu oraz wykonanie zabiegów dezynsekcji i ewentualnie wzmocnienia struktury partii powierzchniowych. Pęknięcia zostaną sklezione; przewiduje się iniekcje uszczelniające. Program prac uwzględnia również uzupełnienia ubytków kamienia (profesjonalne zaprawy, ewentualnie wstawki kamienne) do pełnej formy architektonicznej i rzeźbiarskiej oraz scalenie kolorystyczne oryginału i uzupełnień. Docelowo przewiduje się ekspozycję kamienia w jego naturalnym walorze. W przypadku stwierdzenia występowania wypraw pozłotniczych na detalu rzeźbiarskim zostaną one zrekonstruowane. W sytuacji potwierdzenia wykonania figury Chrystusa z betonu, zostanie ona scalona kolorystycznie z kolumną. Wykonanie izolacji poziomej (w przypadku demontażu całości) zabezpieczy obiekt przed podciąganiem kapilarnym wody z gruntu i degradacją rozpuszczonymi w niej solami, zaś zabieg hydrofobizacji przed wodami opadowymi.

Z uwagi na powyższe opiniuję przedłożony program prac konserwatorskich jako prawidłowy, zgodny z zaleceniami konserwatorskimi, przekazanymi pismem z dn. 17.09.2018 r. Nie wnoszę uwag do projektu zagospodarowania otoczenia.

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
w Kielcach

mgr inż. Anna Zak-Stobiecka

Otrzymują:

1. Adresat (w załączeniu opieczetowany egzemplarz programu prac).

2. a/a.