ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODNEJ



LEGENDA :

wz–ø50	istn. instal. wody zimnej , rury stalowe ocynkowane k=1,5
wz–ø20	proj. instal. wody zimnej , rury stalowe ocynkowane k=1,5
wz–DN20x2,25	proj. instal. wody zimnej , rury wielowarstwowe PE–RT/AL/PE–RT
wc–DN20x2,25	proj. instal. wody ciepłej , rury wielowarstwowe PE–RT/AL/PE–RT

OZNACZENIA :

BU bateria umywalkowa czerpalna stojąca ø15mm
PU zawór czerpalny dla płuczki zbiornikowej ø15mm
BZI bateria zlewozmywakowa ścienna ø15
Zc zawór czerpalny ze złączką do węża ø15mm z zaworem antyskażeniowym (ciepła woda)
Zz zawór czerpalny ze złączką do węża ø15mm z zaworem antyskażeniowym (zimna woda)
BZ bateria zlewowa ścienna ø15
BN bateria natryskowa ścienna ø15
BB bidet z baterią czerpalną stojącą ø15mm
B bateria bezdotykowa umywalkowa (zlewozmywakowa)
US unit stomatologiczny
P1 ogrzewacz wody nadumywalkowy bezciśnieniowy z baterią wypływową f–my BIAWAR typ OW–5.2 pojemność 5l, moc 2,2kW, napięcie 230V
P2 ogrzewacz wody podumywalkowy ciśnieniowy f–my BIAWAR typ OW–E10 pojemność 10l, moc 2kW, napięcie 230V
P3 ogrzewacz wody f–my BIAWAR typ VIKING E–80 pojemność 80l, napięcie 230V
P4 ogrzewacz wody nadumywalkowy bezciśnieniowy pojemność 5l, moc 2,2kW, napięcie 230V
W1 – wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy typu JS–1 DN15 (dla fizykoterapii)
W2 – wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy typu JS–1 DN15 (dla apteki)
W3 – wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy typu JS–1,5 DN15 (dla pogotowia ratunkowego)
ZA – zawór zwrotny antyskażeniowy EA251 ø25
zawór odcinający kulowy gwintowany o średnicy zgodnej ze średnicą przewodów wody zimnej

UWAGI :

1. BATERIE STOJĄCE ŁĄCZYĆ NA WĘŻYKI ELASTYCZNE W OPLOCIE METALOWYM
2. W GABINETACH: ZABIEGOWYM, ZABIEGOWYM DZIECIĘCYM, SZCZEPIEŃ, STOMAT., GINEKOL. I STERYLIZACJI ZASTOSOWAĆ BATERIE BEZDOTYKOWE
3. PRZEJŚCIA RUR PRZEZ PRZEGRODY PROWADZIĆ W TULEJACH OCHRONNYCH O ŚREDNICACH WIĘKSZYCH O DWIE DYMENSJE OD ŚREDNICY RUR
4. PRZEWODY PROWADZIĆ ZE SPADKIEM 3% W STRONĘ PRZYBORÓW
5. WSZYSTKIE PODEJŚCIA DO PRZYBORÓW PE–RT/AL/PE–RT

Dom z klasą
projekty budowlane
25–008 Kielce
ul.Staszica1/P.108

Obiekt: / Adres:	OŚRODEK ZDROWIA RAKÓW dz. nr ewid. 2976/3 i 2980/5			
Tytuł rysunku:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODNEJ			
Stadium:	Projekt wykonawczy			Podpis
Projektował:	mgr inż. K. Chodacka	sanitarna	KL–54/2002	
Sprawdził:	mgr inż. D. Warda	sanitarna	70/82	
Opracował:	mgr inż. W. Tomaszewska			
1:50	Data: 01–2008	Specjalność	Nr uprawnień	Nr rysunku: 7 / Strona:

UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: "Dom z klasą"