



- WK1 WENTYLATOR SILENT-100 CRZ f-my Venture Industries
sterowany włącznikiem światła (moc 8W,1x230V)
- WK2 WENTYLATOR SILENT-100 CDZ f-my Venture Industries
sterowany czujnikiem ruchu (moc 8W,1x230V)
- WK3 WENTYLATOR SILENT-300 CZ f-my Venture Industries
praca zblokowana z UWK (moc 17W,1x230V)
- WK4 WENTYLATOR EBB-175 f-my Venture Industries
praca zblokowana z wentylatorem N2 (moc 70W,1x230V)

NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW.[m] 2	RODZAJ POSADZKI	WYS.POM.
0.1	Magazyn apteki	24,83	terakota	2,54
0.2	Wiatrołap	3,64	terakota	2,54
0.3	Pom. odpadów medycznych	19,53	terakota	2,54
0.4	Garaż	48,11	terakota	2,54
0.5	Magazyn sprzętu zapasowego	10,66	terakota	2,54
0.6	Magazyn bielizny czystej	5,32	terakota	2,54
0.7	Pom. palacza	10,62	terakota	2,54
0.8	Pom. kompresora	5,16	terakota	2,54
0.9	Komunikacja	2,83	terakota	2,54
0.10	Skład opatu	22,28	terakota	3,45
0.11	WC dla palacza	3,65	terakota	3,45
0.12	Kotłownia	19,97	terakota	3,45
0.13	Komunikacja	4,13	terakota	2,54
0.14	Magazyn bielizny brudnej	3,62	terakota	2,54
0.15	Klatka schodowa	10,28	terakota	2,54
0.16	Szatnia	8,53	terakota	2,54
0.17	WC dla personelu	6,02	terakota	2,54
0.18	Komunikacja	19,59	terakota	2,54
0.19	Klatka schodowa	6,08	terakota	2,54
0.20	Klatka schodowa	5,40	terakota	2,54
Powierzchnia całkowita		240,25		

		Dom z klasą		25-008 Kielce	
		projekty budowlane		ul.Staszica1/P.108	
Obiekt:	BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA				
Adres:	NA DZIAŁKACH NR EWID. 2976/3, 2980/5 W MSC.RAKÓW GM. RAKÓW				
Tytuł rysunku:	Rzut piwnicy - instalacja oświetleniowa				
Stadium:	Projekt budowlany				
Projektował:	inż.Witold Wojciechowski	Elektryczna	319/KL/74	Podpis:	
Sprawił:	mgr inż.Urszula Dameracka	Elektryczna	24/79		
Opracował:	Grzegorz Dudek				
1:100		Data:	01-2008	Specjalność	Nr uprawnień
					Nr rysunku: 1
Strona:					
UWAGA: Niniejsza dokumentacja ani żadna jej część nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich: "Dom z klasą".					