

Przedsiębiorstwo EXWOD
mgr inż. Jan Taborski
25-723 Kielce, ul. Struga 3/6
tel. (041) 331-55-19, 0602 133-529
tel./fax (041) 362-48-00


OPERAT WODNO-PRAWNY

na przejście z siecią wodociągową przez
rzekę Czarną Staszowską w km 53+700 i 56+450
na zadaniu KORZENNO – CELINY – SMYKÓW
gm. Raków

Inwestor: Urząd Gminy Raków

Opracował:

mgr inż. Paweł Taborski
upr. Nr KI-593/94 i KI-594/94



Niniejsza dokumentacja/projekt/operat
posłużył(a) jako materiał dowodowy
do wydania decyzji

znak:
z dnia
20.11.6226-14/10
2010-04-19

2

KIELCE, MAJ, 2007 R.

STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

SPIS TREŚCI:

	Strona
1. Wstęp.	1
2. Przedmiot i zakres opracowania.	2
3. Projektowane przejścia	2
3.1 Przejście przez rz. Czarną Staszowską w km 53+700	4
3.2 Przejście przez rz. Czarną Staszowską w km 56+450	4
4. Wpływ na środowisko	5
5. Stan formalno-prawny	6
6. Zainteresowane strony	6
7. Wnioski końcowe	7

RO.II.6224-14/10

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), art. 122, 123, 127, 128 oraz 140 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Raków, znak: GKB:7325/53/10 z dnia 19 marca 2010 r. (data wpływu 23 marca br.) o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść siecią wodociagową pod dnem rzeki Czarnej Staszowskiej w km 53+700 w msc. Korzenno i w km 56+450 w msc. Smyków, Starosta Kielecki

o r z e k a:

I. Udzielam Gminie Raków pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść siecią wodociagową pod dnem rzeki Czarnej Staszowskiej, o następujących parametrach:

1. w km 53 + 700 w m. Korzenno:

- rura przewodowa PE Ø 110,0 mm,
- rura ochronna PE Ø 225,0 mm, L = 115,0 m,
- rzędna dna rzeki w miejscu przejścia – 238,60 m n.p.m.,
- rzędna wierzchu rury ochronnej – 236,20 m n.p.m.

2. w km 56 + 450 w m. Smyków:

- rura przewodowa PE Ø 160,0 mm,
- rura ochronna PE Ø 280,0 mm, L = 115,0 m,
- rzędna dna rzeki w miejscu przejścia – 242,60 m n.p.m.
- rzędna wierzchu rury ochronnej – 240,25 m n.p.m.

Przejścia zostaną wykonane metodą przewiertu sterowanego.

II. Pozwolenia wodnoprawnego udzielam pod następującymi warunkami:

1. trwałego oznakowania słupkami oznaczeniowymi miejsc przekroczeń siecią wodociagową rzeki Czarnej Staszowskiej po obu jej stronach, z podaniem parametrów posadowienia rury osłonowej,
2. przywrócenia do stanu pierwotnego terenu przyległego do rzeki Czarnej Staszowskiej w miejscach wykonania przejść.

III. Zobowiązuję Inwestora do powiadomienia Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarządu Zlewni Wisły sandomierskiej w Sandomierzu o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z przekraczaniem koryta rzeki Czarnej Staszowskiej siecią wodociagową.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

UZASADNIENIE

Inwestor – Gmina Raków wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dwóch przejść siecią wodociagową pod dnem rzeki Czarnej Staszowskiej w m. Korzenno i Smyków. Do wniosku dołączono:

- ✓ operat wodnoprawny opracowany przez mgr inż. Pawła Taborskiego, opracowanego w maju 2007 r.,
- ✓ zaświadczenie Wójta Gminy Raków z dnia 19 marca 2010 r., znak: GKB. 7320/61/10 o zgodności przedmiotowego przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
- ✓ decyzję Nr 1/08 Wójta Gminy Raków z dnia 8 lutego 2008 r., znak: RŻL.7334a/2/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ww. operat opracowano w związku z planowaną rozbudową wodociągu grupowego „Raków”, obejmującą miejscowości Korzenno, Celiny i Smyków. Realizacja tego przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością wykonania przejść siecią wodociagową pod dnem rzeki Czarnej Staszowskiej w km 53 + 700 i w km 56 + 450 jej biegu, metodą przewiertu sterowanego w rurze ochronnej. Po zakończeniu prac niezbędne jest przywrócenie terenu do stanu poprzedniego oraz oznakowanie miejsca przejścia w sposób widoczny i trwały, po obu jej stronach słupkami oznaczeniowymi, z podaniem parametrów posadowienia rur ochronnych.

Wójt Gminy poinformował we wniosku, iż dla przedmiotowej inwestycji, Starosta Kielecki wydał już decyzję znak: RO.II. 6224-53/08 w dniu 24 października 2008 r. udzielającą pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejść siecią wodociagową pod dnem Czarnej Staszowskiej w msc. Korzenno i Smyków. Decyzja ta jednak wygasła z uwagi na nierozpoczęcie wykonania ww. przejść siecią w terminie 2 lat od dnia kiedy stała się ona ostateczna.

Po przeanalizowaniu złożonych dokumentów tut. Starostwo uznało je za kompletne i wszczęło postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego we wnioskowanym zakresie. Zainteresowane strony zostały poinformowane, iż mogą zapoznać się ze zgromadzonymi aktami i wnieść w terminie siedmiu dni od daty otrzymania zawiadomienia swoje uwagi i wnioski.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało podane do publicznej wiadomości w tut. Starostwie oraz na tablicy ogłoszeń Gminy Raków oraz w inny sposób miejscowo przyjęty. W przewidzianym terminie żadna ze stron nie wniosła zastrzeżeń co do proponowanych rozwiązań projektowych.

W myśl art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne grunty pokryte wodami stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do realizacji przedsięwzięć związanych m.in. z wykonaniem infrastruktury komunalnej oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną.

Inwestor zobowiązany jest wystąpić do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o zawarcie umowy użytkowania gruntu.

Gmina Raków, jako jednostka budżetowa w myśl art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) jest zwolniona z uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w osnowie.

Pouczenie:


1. Pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 135 ustawy Prawo wodne, wygasa jeśli zakład nie rozpocznie wykonywania urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne,
2. Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie za pośrednictwem Starosty Kieleckiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

- ① Wójt Gmina Raków
ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków
+ 1 egz. operatu wodnoprawnego (zwrot)
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Krakowie
Zarząd Zlewni Wisły sandomierskiej
ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz
4. Polski Związek Wędkarski
Okręg w Kielcach
ul. Warszawska 34a/31, 25-312 Kielce
5. Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach
ul. Miła 73, 25-618 Kielce
6. Wspólnota wsi Korzenno
(za pośrednictwem Gminy Raków)
7. pozostałe strony wg rozdzielnika
8. a/a.

Do wiadomości:

Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
Parków Krajobrazowych w Kielcach
ul. Łódzka 244, 25-655 Kielce



Z up. STAROSTY

Bogdan Gierada
CZŁONEK ZARZĄDU

1. Wstęp

Operat wodno-prawny opracowany został na zlecenie Urzędu Gminy Raków, zgodnie z Umową Nr 4/2006 z 18.07.2006 r. oraz Anekssem, w oparciu o następujące materiały:

- a) Projekt Budowlany na budowę sieci wodociągowej w msc. Korzenno – Celiny - Smyków, gm. Raków – opracowanie własne z maja 2007 r.
- b) Zaświadczenie dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków
- c) Mapy sytuacyjno – wysokościowe
- d) Wizje terenowe
- e) Uzgodnienia z zainteresowanymi.
- f) Przepisy prawa i literatura fachowa.

STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

2. Przedmiot i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na przejście z siecią wodociagową zadania Korzenno – Celiny – Smyków przez rzekę Czarną Staszowską w km 53+700 i 56+450.

Projektowany wodociąg zaopatrywał będzie w wodę wsie: Korzenno, Celiny i Smyków w ramach wodociągu grupowego „Raków”.

3. Projektowane przejścia.

Projektowany wodociąg przecina 2-krotnie rzekę Czarną Staszowską w km 53+700 i 56+450 będącą w administracji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Inspektorat w Sandomierzu.

W miejscach przejść powierzchnie zlewni rzeki Czarnej Staszowskiej wynoszą:

- w km 53+700 – 102 km²,
- w km 56+450 – 112 km²

Wg danych IMGW Warszawa za lata 1951 – 1985 dla wodowskazu Raków w km 43+700 o powierzchni zlewni $A = 220,6 \text{ km}^2$ przepływy charakterystyczne wynoszą:

$$Q_{SW} = 24,6 \text{ m}^3/\text{s} = 111,5 \text{ l/s}$$

$$Q_{SS} = 1,40 \text{ m}^3/\text{s} = 6,35 \text{ l/s}$$

$$Q_{SN} = 0,45 \text{ m}^3/\text{s} = 2,04 \text{ l/s}$$

$$Q_{NN} = 0,16 \text{ m}^3/\text{s} = 0,72 \text{ l/s}$$

$$Q_N = 0,88 \text{ m}^3/\text{s} = 3,90 \text{ l/s}$$

Stąd przepływy charakterystyczne w miejscach przejść przez rzekę Czarną Staszowską wyniosą:

		km 53+700	km56+450
Q_{SW}	- m^3/s	11,3	12,4
Q_{SS}	- m^3/s	0,65	0,71
Q_{SN}	- m^3/s	0,21	0,23
Q_{NN}	- m^3/s	0,07	0,08
Q_N	- m^3/s	0,3 98	0 4 37

W trakcie wizji terenowej w dniu 14.01.2007 r. dokonano szacunkowego określenia przepływów w rzece Czarnej Staszowskiej które wyniosły:

- w km 53+700 - 0,19 m^3/s ,
- w km 56+450 - 0,15 m^3/s

a więc układały się w strefie przepływów średnich niskich.

Przejścia przez rzekę Czarną Staszowską projektuje się wykonać metodą „przewiertu sterowanego”. Przejścia te wykonane zostaną 2,35 – 2,40 m poniżej istniejącego dna rzeki i nie spowodują naruszenia skarp i dna rzeki. Ze względu na płaskie tereny zalewowe na obu brzegach rzeki przejścia wykonane zostaną w rurach ochronnych PEHD, jak niżej

		km 53+700	km56+450
- rura przewodowa	-	PE Ø 110	PE Ø 160
- rura ochronna	-	PE Ø 225	PE Ø ~~200~~
- długość rury ochronnej	-	105+10=115m	105+10=115m
- dno rzeki	-	238,60 m npm	242,60 m npm
- oś rury przewodowej	-	236,10 m npm	240,10 m npm
- wierzch rury ochronnej	-	236,20 m npm	240,25 m npm
- głęb. poniżej dna rzeki	-	2,40 m	2,35m

Wykonanie przejścia w rurze ochronnej pozwoli na wymianę rury przewodowej w razie potrzeby.

Projektowane przejścia uzgodniono z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie, Inspektorat w Sandomierzu pismem Nr. UIS-514/5-2007-276 z 31.01.2007 r.

3.1. Przejście przez rz. Czarna Staszowska w km 53+700

Przejście przez rzekę Czarną Staszowską w km 53+700 w Korzennie przewiduje się wykonać metodą „przewiertu sterowanego” między węzłami K6 – K6a, nie ~~powa~~dując naruszenia skarp i dna rzeki.

Przejście rurą przewodową PE Ø 110 mm wykonane zostanie w rurze ochronnej PE Ø 225 mm między działką Nr 280/4 należącą do Gminy Raków a działką Nr 39/3 należącą do wspólnoty wsi Korzenno. Przejście to wykonane zostanie pod działkami Nr 280/4, 275, 286 (rz. Czarna Staszowska), 49/3, 274/3 dr, 39/3. Zgody właścicieli w załączeniu.

Parametry techniczne przejścia są następujące:

- długość rury ochronnej – 105+10=115m
- dno o rzeki – 238,60 m npm
- oś rury przewodowej – 236,10 m npm
- wierzch rury ochronnej – 236,20 m npm
- zagłębienie poniżej dna – 2,40 m

Miejsce przejścia przez rzekę należy oznaczyć betonowymi słupkami informacyjnymi.

3.2. Przejście przez rz. Czarna Staszowska w km 56+450

Przejście przez rzekę Czarną Staszowską w km 56+450 w Smykowie przewiduje się wykonać metodą „przewiertu sterowanego” między węzłami L22b – L22a, nie ~~powa~~dując naruszenia skarp i dna rzeki.

Przejście rurą przewodową PE Ø 160 mm wykonane zostanie w rurze ochronnej PE Ø 280 mm między działką Nr 96/2 należącą do Józefa Smolińskiego a działką Nr 75/2 należącą do Anny Wojtaszek. Przejście to wykonane zostanie pod działkami Nr 96/2, 205 (rz. Czarna Staszowska), 75/2. Zgody właścicieli w załączeniu.

Parametry techniczne przejścia są następujące:

- długość rury ochronnej – 105+10=115m
- dno o rzeki – 242,60 m npm

STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

- oś rury przewodowej – 240,10 m npm
- wierzch rury ochronnej – 240,25 m npm
- zagłębienie poniżej dna – 2,35 m

Miejsce przejścia przez rzekę należy oznaczyć betonowymi słupkami informacyjnymi.

Zgodnie z warunkami uzgodnienia należy:

- 1) Wykonawca winien zgłosić przystąpienie do robót na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem do RZGW Kraków, Inspektorat w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Długosza 4a w celu uzyskania zgody na wejście w teren oraz ewentualnie umowy na dzierżawę gruntu na czas budowy. Prace należy wykonać w obecności pracownika Inspektoratu RZGW.
- 2) Po wykonaniu prac budowlanych Inwestor, tj. Urząd Gminy Raków winien wystąpić do RZGW Kraków, ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, z wnioskiem o sporządzenie umowy na dzierżawę gruntów pokrytych wodami załączając:
 - a) inwentaryzację powykonawczą przejść z podaniem współrzędnych i rzędnych wysokościowych wodociągu,
 - b) wycinek mapy sytuacyjno-wysokościowej z zaznaczonymi przejściami oraz naniesionymi granicami działek,
 - c) wycinek map ewidencyjnych oraz wypisy działek.

4. Wpływ na środowisko.

Projektowany wodociąg nie będzie miała niekorzystnego wpływu na środowisko

Przejścia pod dnem rzeki przewiertu sterowanego, nie spowodują zakłócenia przepływów wody oraz nie spowodują uszkodzeń skarp i dna rzeki.

STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

5. Stan formalno-prawny.

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Wodne na przejście z siecią wodociagową pod dnem rzek wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. Pozwolenie to winno być uzyskane przed wystąpieniem o wydanie pozwolenia na budowę.

Na przejście przez sąsiadujące działki jak i przez samą rzekę uzyskano stosowne zgody właścicieli i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, Inspektorat w Sandomierzu pismo Nr. UIS-514/5-2007-276 z 31.01.2007 r.

6. Zainteresowane strony.


Wszystkie zainteresowane strony wyraziły zgodę na przejście z siecią wodociagową przez ich działki. Oświadczenia o wyrażeniu zgody załącza się do nin. Operatu wodno-prawnego

STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

7. Wnioski końcowe.

- 1) Należy wystąpić do Starosty Powiatowego w Kielcach, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z wnioskiem o wydanie pozwolenia wodno-prawnego na przejścia z siecią wodociagową przez rzekę Czarną Staszowską w km 53+700 i 56+450..
- 2) Do wniosku należy dołączyć 3 egzemplarze operatu wodno-prawnego.
- 3) Przejścia winny być wykonane zgodnie z operatem wodno-prawnym oraz Projektem Budowlanym.
- 4) Po wykonaniu, przejścia należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.
- 5) Przed, w trakcie i po zakończeniu robót należy przestrzegać warunki uzgodnienia RZGW Kraków, Inspektorat w Sandomierzu z 31.01.2007 r.
- 6) Miejsce przejść należy oznakować betonowymi słupkami informacyjnymi.

Opracował: mgr inż. Paweł Taborski
upr. KI-593/94; KI-594/94



Kielce, maj 2007 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

ZAŁĄCZNIKI TEKSTOWE:

1. Zaświadczenie UG Raków Znak.GKB.7320/63/06 z 21.08.2006 r.
dot. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Raków
dot. zadania Korzenno – Celiny – Smyków.
2. Uzgodnienie RZGW Kraków, Inspektorat w Sandomierzu z 31.01.2007 r.
3. Oświadczenia zainteresowanych właścicieli dot. zgody na przejście z siecią
wodociagową przez działki.

STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

ex wysłano na nr


Adresat *RZGW Wydział Uzgodnień*

Data *31.01.07* godz. *11:33*

Wysyłający *M. Serbata*

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE
INSPEKTORAT W SANDOMIERZU

ul. Długosza 4a, 27-600 Sandomierz



TEL 10-15/832 27 97
10-15/832 73 80
10-15/833 29 48
FAX 10-15/833 27 07
REGON 357113561
NIP 676-21-29-876

Nr: UIS - 514/5/2007-276

Sandomierz, dnia 31.01.2007 r.

Przedsiębiorstwo „EXWOD”
mgr inż. Jan Taborski
ul. Struga 3/6
25-723 Kielce

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Inspektorat w Sandomierzu w odpowiedzi na pismo znak : 361/07 z dnia 2007-01-24 w sprawie uzgodnienia przejścia siecią wodociagową pod dnem rzeki Czarna Staszowska w km : 53+700 i 56+450 informuje :

1. Nie wnosimy uwag do rozwiązań projektowych.
2. Na przejście i wykonanie robót należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne.
3. Roboty należy zgłosić do tut. Inspektoratu na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem celem spisania notatki na wejście w teren oraz ewentualnie umowy na dzierżawę gruntów na czas budowy. Prace należy wykonać w obecności pracownika Inspektoratu RZGW.
4. W celu sporządzenia umowy na dzierżawę gruntów pokrytych wodami należy przesłać na adres : Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków następujące materiały :
 - wycinek mapy sytuacyjno - wysokościowej z zaznaczonymi przejściami oraz naniesionymi granicami działek,
 - mapę ewidencyjną oraz wypisy działek.Umowę na dzierżawę należy spisać po wykonaniu prac budowlanych.
5. Po zakończeniu prac do tut. Inspektoratu należy przesłać operat z inwentaryzacji przejścia z podanymi współrzędnymi i rzędnymi wysokościowymi wodociagu.

Z up. DYREKTORA
RZGW w Krakowie
KIEROWNIK INSPEKTORATU
mgr inż. Józef Szczygiel

Otrzymują :

1. Adresat.

2. RZGW Wydział Uzgodnień. *pismo 2KU-5443-S-3/06 19.01.2007r.*

3. A/a.

STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

31.01.2007
772/4

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

w Kielcach

25-618 Kielce, ul. Miła 73

tel. 0-41-345-64-12, fax 0-41-344-51-45

Kielce, dnia 28 luty 2007r.

PZD.DM.5445-1 / 31 / 07

DECYZJA

Na podstawie art.39 ust.3 i 4 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych/ tekst jed. Dz.U. z 2007r. Nr 20, poz.115 / i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kpa (Dz.U.Nr.98 z 2000r., poz. 1071 z póź. zm./ w związku z wystąpieniem Urzędu Gminy w Rakowie, 26-035 Raków, ul. Ogrodowa nr 1 w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację sieci wodociągowej i linii energetycznej w pasie drogowym dróg powiatowych Nr: 0349 T i 0350 T na terenie gminy Raków.

Or z e k a m

wyrażam zgodę na :

I/ lokalizację w pasie drogowym dróg powiatowych Nr 0349 T i 0350 T sieci wodociągowej i linii energetycznej z następującym przebiegiem:

- arkusz 154.123.102 proj. przejście poprzeczne linią energetyczną nad drogą na wys. dz. nr 560 i 456; *dr. 456 Droga*
- arkusz 154.121.173 proj. wodociąg w poboczu na wys. dz. nr 293/2 i 157. Na wysokości dz. nr 138/2 i 293/2, 1/277 i 157, 104/2, 105, 115/2 oraz 120/3 projektowane przejścia poprzeczne wodociągiem pod drogą.
- arkusz 154.121.164 proj. wodociąg w poboczu na wys. dz. nr 109/2, 108/2. Na wysokości dz. nr: 101/1 i 108/1, 102/2 i 109/2, 103/2 i 110/2, 104/2 i 111/5 oraz 96/2 i 107/2 projektowane przejścia poprzeczne wodociągiem pod drogą.
- arkusz 154.123.023 proj. przejścia poprzeczne wodociągiem pod drogą na wys. dz. nr : 99/2 i 158/1, 100 i 159/3, 93 i 152 oraz 95 i 154.
- arkusz 154.123.014 proj. przejścia poprzeczne wodociągiem pod drogą na wys. dz. nr :85/1 i 86, 144/2 i 86, 146/2 i 87, 147 i 88, 149 i 90/1, 150/2 i 91/2 oraz 91/1 i 150/1.
- arkusz 154.112. 202 proj. przejścia poprzeczne wodociągiem pod drogą na wys. dz. nr : 151 i 96/2, 65 i 85, 65 i 86, 87 i 61, 91/2 i 67, 91/2 i 68, 92 i 69, 94 i 75/2, 67 i 87.
- arkusz 154.123. 214 proj. przejście poprzeczne wodociągiem przez drogę na wysokości dz. nr 319 i 266.

Jednocześnie określamy warunki z tym związane:

1. Rozkop poboczy w celu budowy sieci wodociągowej winien być wykonywany w wykopach wąskoprzestrzennych rozpartych z odpowiednim zabezpieczeniem ścian przed możliwością ich obrywania się.
2. Ziemia z wykopów nie może być składowana w obrębie pasa drogowego.
3. Przejścia poprzeczne wodociągiem pod drogami o nawierzchni asfaltowej należy wykonać metoda przecisku, lub przewiertu natomiast pod drogami nieutwardzonymi metoda przekopu. Przejścia wykonać na głębokości min. 1,5m poniżej niwelety jezdni w rurze ochronnej.
4. Zasypkę wykopów należy wykonać warstwami gruntu o grubości max 20cm z zagęszczeniem mechanicznym do wskaźnika zagęszczenia równego jedności.
5. Odbudowę warstw jezdni, nawierzchni i poszczególnych warstw podbudowy oraz pobocza należy wykonać wg technologii wskazanej przez tut. Zarząd w decyzji zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym.
6. Na czas prowadzenia robót należy opracować projekt tymczasowej organizacji ruchu, który należy uzgodnić w tut. Zarządzie Dróg, KM Policji i zatwierdzić przez organ zarządzający ruchem.
7. W przyszłości, w przypadku kolizji lokalizacji w/w urządzeń w trakcie ewentualnej przebudowy drogi, do Urzędu Gminy w Rakowie tj. ich właściciela należy obowiązek przebudowy bądź odpowiedniego jego zabezpieczenia własnym staraniem z pokryciem wszelkich kosztów i w terminie określonym przez zarządcę drogi.
8. Zarządca drogi nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia urządzenia obcego umieszczonego w pasie drogowym podczas prowadzenia robót drogowych i eksploatacji drogi.
9. Wykonawca robót, bezpośrednio po umieszczeniu urządzenia obcego w pasie drogowym upoważniony jest do jego usunięcia z drogowego wg. warunków określonych przez PZD w Kielcach;

STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

ZALĄCZNIKI GRAFICZNE:

1. Orientacja 1:10 000.
2. Mapa zlewni rz. Czarnej Staszowskiej 1:100 000
3. Wycinek mapy 1:1000; Ark. 154.121.173
4. Wycinek mapy 1:1000; Ark. 154.121.202
5. Schemat przejścia w km 53+700
6. Schemat przejścia w km 56+450

STAROSTWO POWIATOWE
w Kielcach
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

RYSUNKI W ZAŁĄCZNIKU